



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖС0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 007513

Срок действия с 23.04.2026г по 22.04.2031г.

Код ОКПД 2 27.33.13.190

№ РОСС RU.OC55.H003962

Код ТН ВЭД 8536 90 850 0

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Акционерное общество «Взрывозащищённые электрические аппараты низковольтные»
ОГРН 1022601009419. Адрес: 357911, Россия, Ставропольский край, г. Зеленокумск,
ул. Вэлановская, 1, телефон: (86552)3-47-31

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Акционерное общество «Взрывозащищённые электрические аппараты низковольтные»
ОГРН 1022601009419. Адрес: 357911, Россия, Ставропольский край, г. Зеленокумск,
ул. Вэлановская, 1, телефон: (86552)3-47-31

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН
9724194533) Адрес: Москва, ул. Газопровод, д. 6 к. 1, помещ. 2/1. Аттестат аккредитации
РОСС RU.31529.04ИЖС0.OC55 от 20.06.2024г. до 19.06.2029г. osp52@inbox.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Коробки зажимов типа КЗ
Выпускаемые по ПИНЮ.685564.002 ТУ «Устройства соединительные и
распределительные». Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование
национальных стандартов,
стандартов организаций,
сводов правил, условий
договоров на соответствие
требованиям которых
проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в
условиях стандартного режима пожара. Методы испытаний»

Предел огнестойкости Е60

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 33252 от 13.04.2026 г.,
Выданный ИЛ «ПОЖЛАБ» РОСС RU.32365.04СТС0.ИЦ17 до 19 июня
2029 г

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Русаков В.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Сельдимиров М.А.

